

国民年金 だより

お知らせ 国民年金保険料は 納期内に納めましょう

年末となりました。国民年金保険料の納め忘れはありませんか？

お手持ちの納付案内書や口座振替の通帳を今一度ご確認ください。

老齢基礎年金を受けるためには、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて原則25年以上が必要です。(第3号被保険者期間、厚生年金・共済組合などの加入期間も含みます。)あなたの大切な年金です。受給権を得るためにも納め忘れにご注意ください。

国民年金保険料は、後でまとめて納めたいと思っても、2年を過ぎるとそれ以前の保険料は納めることができなく

なってしまう。納め忘れを防ぐためにもお得で便利、確実な「口座振替」のご利用をお勧めします。

※納めた国民年金の保険料は、全額社会保険料控除の対象になります。

控除の対象となるのは、平成20年1月から12月までに納めた保険料の全額です。


年末調整又は確定申告の手続きの際には、控除証明書や領収書を申告書に添えて提出してください。家族の分の保険料を納めた場合も控除の対象となります。

年末調整又は確定申告に必要な国民年金保険料の控除証明書は平成20年11月に社会保険業務センターから送られます。この証明書には、平成20年1月から9月の間に納付された国民年金保険料額(口座振替者は10月1日引き落とし分まで)と、年内に納付が見込まれる場合の納付額を記載しています。

お知らせ 老齢年金受給者の皆さんへ 扶養親族等申告書の 提出をお忘れなく

所得税の源泉徴収の対象となる年金受給者に対し、毎年10月下旬に「扶養親族等申告書」が社会保険業務センター(及び厚生年金基金・各共済組合)から送付されてきます。この申告書を12月初旬の提出期限までに提出すると、翌年に支払われる年金から、公的年金控除、配偶者控除などの各種控除が適用された上で源泉徴収が行われます。

問い合わせ
高知西社会保険事務所
☎ 875-1717



平成20年10月分 いの町上水道 水質検査結果

南上水水系
公園町水系

音竹水系

	単位	基準値	伊野南	伊野
一般細菌	/mL	100以下	0	1
大腸菌	—	検出されないこと	検出せず	検出せず
塩化物イオン	mg/L	200以下	3.9	2.6
有機物	mg/L	5以下	0.5未満	0.5未満
PH値	—	5.8以上8.6以下	7.0	7.4
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	1未満	1未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満

	単位	基準値	音竹地区	天神地区	枝川地区	枝川管末
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.3	4.9	5.1	—
有機物	mg/L	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—
PH値	—	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	—
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	—
色度	度	5以下	1	1未満	1未満	1未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
鉛、化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.002	0.001未満	—
鉄、化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
マンガン	mg/L	0.05以下	0.011	0.006	0.006	0.005

※検査成績書につきましては、いの町役場ホームページに掲載しています。