

いの町観光協会からのお知らせ

伊野商業高校生による 枝川公園イルミネーション&キャンドルナイト



昨年からはまった伊野商業高生によるイルミネーション。
12月16日(月)～1月8日(水)の期間に枝川公園をイルミネーションで装飾します。
また、12月24(火)・25日(水)には枝川公園内をキャンドルで装飾したキャンドルナイトが行われます。

心も体も温めて、一緒にプレゼントを貰っちゃおう♪



寒い季節がやってきました。そんな体をじっくり温めて、さらにはプレゼントまでもらえるビッグチャンス♪

『木の香温泉』『吾北むささび温泉』『土佐和紙工芸村くらうど』『仁淀川伊野温泉(かんぽの宿)』『蘇鶴温泉』の温泉など施設を巡ってもらえれば、**毎月5名**に**2,000円相当**のプレゼントを差し上げています。

さらに、今なら!! その他5名に温泉優待券をプレゼント中!!

問い合わせ

いの町観光協会事務局
(ギャラリー・コバ内)
〒781-2101 いの町大町145
☎ 893-1211 FAX 893-1205

季節の情報や、最新イベント情報などは下記のHPでご確認ください。

ホームページ <http://inofan.jp> クリック

ブログも見てください。 <http://blogs.yahoo.co.jp/inokanko2006>

平成25年10月分

いの町上水道 水質検査結果

※いの町公式ホームページにも掲載しています。

南上水水系
公園町水系

鎌田水系

		単位	基準値	伊野南	伊野
法令9項目	一般細菌	/mL	100以下	0	0
	大腸菌	—	検出されないこと	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.8	2.8
	有機物	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満
	PH値	—	5.8以上8.6以下	7.0	7.4
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色 度	度	5以下	1未満	1未満
	濁 度	度	2以下	0.1未満	0.1未満

		単位	基準値	池/内地区	天神地区	枝川地区
法令9項目	一般細菌	/mL	100以下	1	1	1
	大腸菌	—	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	3.1	3.1
	有機物	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	PH値	—	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	臭 気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	色 度	度	5以下	1未満	1未満	1未満
	濁 度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
法令外	鉛、化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.001未満	0.001未満
	鉄、化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	マンガン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満

