南っ子ミュニティでは学校と連携して、あるときは地域の皆さんが学校を、あるときは学校が地域を応援し合いながら、学校を核としての活動を推進しています。地域、学校がWIN＆WINの楽しい活気のあるまちづくりを目指しています。

伊野南小学校を核とした地域コミュニティ作りを目指して㊻

◎学校運営協議会

伊野南小中コミュニティスクールのパンフレットができました。村岡マサヒロさんのイラストが表紙の三つ折りA4サイズの冊子に、ボランティア活動や取組理念、地域の声などをまとめました。

小中学校のＨＰでも公開予定ですので、是非ご覧ください。

◎「放課後体験教室」開催しています

3月はダンスと日本舞踊は休みです。将棋やヨガ、折り紙、護身術は飛び込み参加も大歓迎です。

●3月の体験教室（予定）　　参加料　無料　（フラワーアレンジメントは要材料費）

月／日	曜日	時　間	教　室	講　師	場　所
3月 2日	水	15:00～16:15	ヨガ	味元季代恵	北舎コミュニティR
3月10日	木	15:30～16:30	将棋	刈谷　重光	中舎・図書室
3月16日	水	15:00～16:30	折り紙	吉良　　文	北舎・図工室
3月20日	日	9:30～12:00	フラワーアレンジメント	岡本　雅子	ログハウス
3月27日	日	9:30～11:30	護身術	廣瀬　永正 山田　卓彦	体育館

※日程については変更などがありますので、最新の情報はお問い合わせください。
※最新の情報は伊野南小学校ＨＰ（http://www.kochinet.ed.jp/inominami-e/）に掲載しています。
■問い合わせ　伊野南小学校　☎892－1121　担当　大嶋、大西

平成28年1月分 いの町上水道水質検査結果

※いの町公式ホームページにも掲載しています。

南上水水系・公園町水系

		単位	基準値	伊野南	伊野
法令9項目	一般細菌	/mL	100以下	0	0
	大腸菌	—	検出されないこと	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.7	2.4
	有機物	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満
	ＰＨ値	—	5.8以上8.6以下	6.9	7.4
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし
	臭　気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし
	色　度	度	5以下	1未満	1未満
	濁　度	度	2以下	0.1未満	0.1未満

鎌田水系

		単位	基準値	池ノ内地区	天神地区	枝川地区
法令9項目	一般細菌	/mL	100以下	0	0	0
	大腸菌	ー	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.9	2.9	2.7
	有機物	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	ＰＨ値	ー	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0
	味	ー	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	臭　気	ー	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
	色　度	度	5以下	1未満	1未満	1未満
	濁　度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
法令外	鉛、化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉄、化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	マンガン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満