



やかんちゅうがく たいけん 「夜間中学」を体験してみませんか



高知県教育委員会では、県民の皆さんに夜間中学の様子を知っていただくため、県内各地で「体験学校」を開催しています。

第9回は、いの町で行います。夜間中学に関心のある方や通ってみたい方、また、身の回りで「通ってみたい」と話している方がいらっしゃいましたら、お誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。



- ◎対象者 県内にお住まいの中学生以上の方
- ◎月 日 5月15日（水曜日）
- ◎場 所 いの町役場（1階103会議室）
- ◎時 間 午後6時から午後8時（18：00～20：00）
- ◎内 容

	教科等	おもな内容
1	学級活動（30分）	オリエンテーション、自己紹介など
2	英語（30分）	英語で楽しもう
	休み時間（10分）	
3	数学（30分）	数学を使って楽しもう
4	学級活動（20分）	感想や意見の交流、アンケートなど

◎お申し込みは、以下のいずれかへお願いします。

高知県教育委員会事務局小中学校課（電話：088-821-4735）

高等学校課（電話：088-821-4846）

いの町教育委員会事務局（電話：088-893-1922）

*いの町役場及び各総合支所などに案内チラシを置いてあります。また、高知県教育委員会ホームページにも掲載していますのでご覧ください。

平成31年2月分

いの町上水道水質検査結果

※町公式ホームページにも掲載しています。

	基準値	公園町水系	鎌田水系	伊野南	上八川	長沢
一般細菌	100個/mL以下	1	1未満	1未満	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	200mg/L以下	2.8	2.8	4.2	1.6	2.7
有機物	3mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3未満	0.3未満
pH	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	8.0	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.1未満

※検査機関によって結果の表記に違いがありますが、全ての地点で水質基準を満たしています。