令和8年8月分

いの町上水道水質検査結果

	基準値	公園町水系	鎌田水系	伊野南	長沢	上八川
一般細菌	100個／mL以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	3.2	4.0	2.1	1.9
有機物	3mg/L以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.3	0.2
pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	6.9	7.1	8.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
検査機関		高知市上下水道局				